

Радиаторы «QUADRUM 30 Н 2».

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Значения номинального теплового потока приведены в таблице.

Число секций	Высота, мм		Номинальный тепловой поток, Вт* при межцентровом расстоянии (мм)							
	Настенные	Напольные	300	500	750	1000	1250	1500	1750	2000
3	121	237	211	332	501	655	819	981	1139	1299
4	161	277	273	426	637	834	1040	1242	1438	1638
5	201	317	333	516	767	1005	1252	1491	1724	1960
6	241	357	392	605	893	1171	1458	1732	1999	2270
7	281	397	450	692	1015	1333	1657	1966	2266	2570
8	321	437	507	777	1134	1491	1852	2194	2525	2862
9	361	477	564	860	1251	1646	2043	2417	2779	3147
10	401	517	620	943	1365	1798	2230	2635	3027	3426
11	441	557	675	1024	1478	1948	2414	2849	3270	-
12	481	597	729	1104	1589	2095	2595	3060	3510	-
13	521	637	784	1184	1698	2241	2774	3268	-	-
14	561	677	837	1262	1806	2385	2950	3473	-	-
15	601	717	891	1340	1913	2527	3124	-	-	-
16	641	757	944	1418	2019	2667	3297	-	-	-
17	681	797	996	1494	2123	2807	-	-	-	-
18	721	837	1049	1570	2226	2945	-	-	-	-
19	761	877	1100	1646	2329	3081	-	-	-	-
20	801	917	1152	1721	2430	3217	-	-	-	-
21	841	957	1204	1795	2531	-	-	-	-	-
22	881	997	1255	1869	2631	-	-	-	-	-
23	921	1037	1306	1942	2730	-	-	-	-	-
24	961	1077	1356	2016	2828	-	-	-	-	-
25	1001	1117	1407	2088	2926	-	-	-	-	-
26	1041	1157	1457	2161	-	-	-	-	-	-
27	1081	1197	1507	2232	-	-	-	-	-	-
28	1121	1237	1557	2304	-	-	-	-	-	-
29	1161	1277	1607	2375	-	-	-	-	-	-
30	1201	1317	1656	2446	-	-	-	-	-	-
31	1241	1357	1706	2517	-	-	-	-	-	-
32	1281	1397	1755	2587	-	-	-	-	-	-
33	1321	1437	1804	2657	-	-	-	-	-	-
34	1361	1477	1853	2727	-	-	-	-	-	-
35	1401	1517	1901	2796	-	-	-	-	-	-
36	1441	1557	1950	-	-	-	-	-	-	-
37	1481	1597	1998	-	-	-	-	-	-	-

Продолжение таблицы

Число секций	Высота, мм		Межцентровое расстояние, мм							
	Настенные	Напольные	300	500	750	1000	1250	1500	1750	2000
38	1521	1637	2047	-	-	-	-	-	-	-
39	1561	1677	2095	-	-	-	-	-	-	-
40	1601	1717	2143	-	-	-	-	-	-	-
41	1641	1757	2191	-	-	-	-	-	-	-
42	1681	1797	2238	-	-	-	-	-	-	-
43	1721	1837	2286	-	-	-	-	-	-	-
44	1761	1877	2333	-	-	-	-	-	-	-
45	1801	1917	2381	-	-	-	-	-	-	-
46	1841	1957	2428	-	-	-	-	-	-	-
47	1881	1997	2475	-	-	-	-	-	-	-
48	1921	2037	2522	-	-	-	-	-	-	-
49	1961	2077	2569	-	-	-	-	-	-	-
50	2001	2117	2616	-	-	-	-	-	-	-
51	2041	2157	2663	-	-	-	-	-	-	-
52	2081	2197	2710	-	-	-	-	-	-	-

\* номинальный тепловой поток определен при нормальных условиях: средняя температура воды в радиаторе – 90 °С, температура воздуха в помещении – 20 °С, расход воды через радиатор при движении «сверху – вниз» – 360 кг/час; атмосферное давление - 760 мм рт. ст.

Расчет теплового потока при условиях, отличных от нормальных – см. сайт:  
<https://kztoradiator.ru/quadrum-30-h/>