

Радиаторы «QUADRUM 50 Н».

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Значения номинального теплового потока приведены в таблице.

Число секций	Высота, мм	Номинальный тепловой поток, Вт* при межцентровом расстоянии (мм)							
		300	500	750	1000	1250	1500	1750	2000
3	121	169	265	384	506	623	741	859	979
4	161	219	341	496	653	805	957	1110	1264
5	201	268	416	605	796	982	1167	1354	1542
6	241	316	489	711	936	1155	1373	1593	1814
7	281	363	560	815	1073	1325	1575	1827	2081
8	321	410	631	918	1209	1492	1774	2058	2344
9	361	456	700	1020	1342	1657	1970	2286	2603
10	401	501	768	1120	1474	1820	2164	2510	2859
11	441	546	836	1219	1604	1981	2356	2733	3113
12	481	591	903	1317	1733	2141	2546	2953	3363
13	521	635	969	1414	1861	2299	2734	3171	3612
14	561	679	1035	1510	1987	2456	2920	3388	-
15	601	723	1100	1606	2113	2611	3105	-	-
16	641	766	1165	1701	2237	2766	3289	-	-
17	681	809	1229	1795	2361	2919	-	-	-
18	721	852	1293	1889	2484	3072	-	-	-
19	761	894	1356	1982	2606	3223	-	-	-
20	801	937	1419	2074	2728	-	-	-	-
21	841	979	1482	2166	2849	-	-	-	-
22	881	1021	1544	2258	2969	-	-	-	-
23	921	1063	1606	2349	3089	-	-	-	-
24	961	1104	1668	2440	-	-	-	-	-
25	1001	1146	1729	2530	-	-	-	-	-
26	1041	1187	1791	2620	-	-	-	-	-
27	1081	1228	1851	2709	-	-	-	-	-
28	1121	1269	1912	2798	-	-	-	-	-
29	1161	1310	1972	2887	-	-	-	-	-
30	1201	1350	2032	2975	-	-	-	-	-
31	1241	1391	2092	-	-	-	-	-	-
32	1281	1431	2152	-	-	-	-	-	-
33	1321	1472	2211	-	-	-	-	-	-
34	1361	1512	2271	-	-	-	-	-	-
35	1401	1552	2330	-	-	-	-	-	-

Число секций	Высота, мм	Межцентровое расстояние, мм							
		300	500	750	1000	1250	1500	1750	2000
36	1441	1592	2388	-	-	-	-	-	-
37	1481	1632	2447	-	-	-	-	-	-
38	1521	1671	2505	-	-	-	-	-	-
39	1561	1711	2564	-	-	-	-	-	-
40	1601	1751	2622	-	-	-	-	-	-
41	1641	1790	-	-	-	-	-	-	-
42	1681	1829	-	-	-	-	-	-	-
43	1721	1869	-	-	-	-	-	-	-
44	1761	1908	-	-	-	-	-	-	-
45	1801	1947	-	-	-	-	-	-	-
46	1841	1986	-	-	-	-	-	-	-
47	1881	2025	-	-	-	-	-	-	-
48	1921	2064	-	-	-	-	-	-	-
49	1961	2102	-	-	-	-	-	-	-
50	2001	2141	-	-	-	-	-	-	-
51	2041	2180	-	-	-	-	-	-	-
52	2081	2218	-	-	-	-	-	-	-
53	2121	2257	-	-	-	-	-	-	-
54	2161	2295	-	-	-	-	-	-	-
55	2201	2333	-	-	-	-	-	-	-
56	2241	2372	-	-	-	-	-	-	-

* номинальный тепловой поток определен при нормальных условиях: средняя температура воды в радиаторе – 90 °С, температура воздуха в помещении – 20 °С, расход воды через радиатор при движении «сверху – вниз» – 360 кг/час; атмосферное давление - 760 мм рт. ст.